

Piezīmes

1. *Vispārīgos norādījumus skatīt skaidrojošajā aprakstā ELT-01.*
2. *Būvdarbus veikt, ievērojot iestāžu tehnisko noteikumu prasības.*
3. *Veicot darbus augstumā ievērot spēkā esošās drošības tehnikas normas darbiem augstumā.*
4. *Neskaidrību gadījumos sazināties ar elektroinženieri Ē.Paegli, tel. 29543111.*
5. *Jaunos kabeļus paredzēts ievietot aizsargcaurulē visā garumā sakarāar daudzajiem šķērsojumiem ar esošiem kabeļiem, laukumu un celiņiem, jaunajiem stādījumiem, kā arī nākotnē iespējamajiem rakšanas darbiem.*

APZĪMĒJUMI

- *-demontējamais apgaismes stabs*
- ***-projektējamais apgaismes stabs***
- W1 ***-projektējamā 0,4kV kabeļu līnija, ievietota aizsargcaurulē***
- ***-esošā spēka apgaismes sadalne***
- *-projektējamā būvbedre caurdūriena uzsākšanai un pabeigšanai*
- *-caurdūriena trase zem gājēju celiņa*

Arhīva reģistrācijas Nr.:			
Paraksts un datums:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
ELT daļas vad.	Ē. Paegle		22.02.2016.
Izstrādāja	Ē. Paegle		22.02.2016.

Pasūtītājs: Līvānu novada dome
reģ. Nr. 90000065585

Būvobjekta nosaukums un adrese:
Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta
Rīgas ielā 126, Līvānos, Līvānu novadā
kadastra numurs 7611 005 2606

Lapas nosaukums:
GENERĀLAIS PLĀNS AR PROJEKTĒJAMIEM TERITORIJAS APGAISMES TĪKLIEM

Pasūtījums: 16-02

Stadija	Lapa	Lapu sk.
BP	ELT-02	

Mērogs: 1:500

Galvenais projektētājs:
SIA "A 2 C",
būvkom. reģ. Nr. 1607-R
a2c@lbtv.lv