



LATVIJAS REPUBLIKA  
LĪVĀNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.:  
65307250, fakss: 65307255, e-pasts: [dome@livani.lv](mailto:dome@livani.lv)

LĪVĀNOS

2018.gada \_\_\_\_ .oktobrī

Atklāta konkursa “ **Baznīcas ielas pārbūve**” (*iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2018/23*, (turpmāk – atklāts konkurss) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija informē, ka ir saņēmusi ieinteresēto pretendentu jautājumus par atklāta konkursa nolikumu/tehnisko specifikāciju un sniedz atbildes uz tajās uzdotajiem jautājumiem:

**1.Jautājums:**

Atklāta konkursa darbu daudzumu saraksta EXCEL formāta faila “BA” lokālajā tāmē Nr.2-1 “Ceļi un laukumi” pozīcijā Nr.107 “*Esoša krustojuma spoguļa demontāža, uzglabāšana un uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas, ieskaitot jaunus stiprinājumus (precizējams objektā darba gaitā)*” nav norādīts veicamais darba daudzums. Lūdzam Pasūtītāju sniegt precizējumu, vai par šo pozīciju ir nepieciešams iesniegt cenu piedāvājumu.

**Atbilde:**

***Par šo pozīciju piedāvājums nav jāsniedz, Pasūtītājs pats veikt spoguļa demontāžu un uzstādīšanu.***

**2.Jautājums:**

Atklāta konkursa darbu daudzumu saraksta EXCEL formāta faila “BA” lokālajā tāmē Nr.2-1 “Ceļi un laukumi” pozīcijā Nr.19 “*Brauktuves asfaltbetona seguma demontāža paredzot frēzēšana hvid=8,0-10,0 cm transports uz Pasūtītāja norādītu atbērtni*” norādīts, ka paredzēts demontēto materiālu jātransportē uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Lūdzam Pasūtītāju sniegt precizējumu, cik km attālumā no objekta atradīsies pasūtītāja atbērtne.

**Atbilde:**

***Precizējam, ka atgūtie materiāli jātransportē līdz 10km attālumam.***

**3.Jautājums:**

3) Atklāta konkursa būvprojekta LKT daļas darbu apjomos 18.pozīcijā norādīts: “Akas vāks  $\geq$  DN600, 400 kN (asfaltsegumā - VIATOP peldošā tipa, no kaļamā ķeta, slēdzams)”, bet plastmasas aku rasējumā LKT-8: “Peldoša tipa ķeta rāmis ar vāku DN500, 400 kN”. Pretendentam jāpiedāvā darbu apjomos norādītie aku vāki  $\geq$  DN600, 400 kN, bet tādā

gadījumā akas D560/500 jāmaina pret akām DN600 bez teleskopa. Lūdzam Pasūtītāju sniegt precizējumu, vai pretendents drīkst piedāvāt D560/500 akas ar vāku DN500, 400kN, kas iekļauts akas ražotāja komplektācijā.

**Atbilde:**

***LKT daļā ir paredzētas DN560/500 akas, komplektā ar akas vāku DN500, 400kN, (asfaltsegumā - VIATOP peldošā tipa, no kaļamā ķeta, slēdzams ar PEWEPREN tipa blīvējumu, vai analogu)***

**4.Jautājums**

Nolikuma punktā 12.3. noteikts, ka "Pretendentam jābūt pieredzei vismaz līdzīgas nozīmes (pēc būvdarbu apjoma un būvdarbu specifikas saskaņā ar šī atklātā konkursa tehniskajām specifikācijām) objektu ielu/ceļu būvniecībā. Katram no līdzīgas nozīmes norādītajiem un būvētajiem objektiem jāpievieno apliecināta akta (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ) kopija (aktu oriģinālus jāuzrāda pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma) par izpildītajiem darbiem, izņemot līgumus, kuros pasūtītājs ir bijusi Līvānu novada dome. Pieredze apliecināma ar iepriekšējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem. Lai apliecinātu pieredzi līdzvērtīgos būvdarbos pretendents jābūt veiktiem šādiem būvdarbiem:

12.3.1. ....

12.3.4. vismaz vienā objektā izbūvēts ielu apgaismojums ar LED gaismekļiem ne mazāk kā 700 metru garumā".

Lūdzam sniegt skaidrojumu, ar ko atšķiras ielu apgaismojuma izbūve ar LED gaismekļiem no apgaismojuma tīklu izbūvi ar gaismekļa ķermeņiem un spuldzēm.

**Atbilde:**

***LED ielu apgaismojumam jāveic pieslēgšana pie pilsētas sistēmas, no kuras tam notiek automātiskā dimēšana, kā arī tas pēc savas būtības ir pilnībā atšķirīgs. LED lukturis sastāv no vairākiem vadības blokiem.***

**5.Jautājums**

Baznīcas ielas pārbūves iepirkuma nolikumā ir noteikts, ka viens no vērtējamajiem kritērijiem ir apgaismojuma energoefektivitāte. Kritērijā punktus piešķir par zemāku enerģijas patēriņu, kā tas noteikts MK noteikumos un būvprojektā. Vēlamies uzsvērt, ka būvprojekta ELT sadaļā ir noteikts, ka jāizmanto:

|    |   |               |    |
|----|---|---------------|----|
| 41 | <i>Ielu gaismeklis VIZULO Stork Little Brother 50 32LEDs SRL050740L04B032SNDG1_o60_Bin-N4</i> | <i>kompl.</i> | 29 |
|----|---|---------------|----|

kas ir pamatots ar apgaismojuma aprēķinu. Savukārt nolikumam pievienotajā darbu daudzumu sarakstā ir norādīts, ka jāizmanto:

|     |          |   |        |    |
|-----|----------|---|--------|----|
| 186 | līg.cena | Ielu gaismeklis 1x103W Italo 1 STW IP66 | kompl. | 29 |
|-----|----------|---|--------|----|

kura izmantošana nav ne ar ko pamatota.

Būvprojektā jau ir noteikts, ka apgaismes ķermeņi ir LED tehnoloģijas – tāpat energoefektīvi un samazinot to jaudu (W), samazināsies arī izstarotās gaismas apjoms. Lai cik absurdi neliktos, saskaņā ar nolikuma 19.4.2.punkta redakciju, visvairāk punktus saņems piedāvājums, kurā iekļauti visvājākie apgaismes ķermeņi. Iespējams, ka maksimālo punktu skaitu iegūs pretendents, kurš apņemsies piegādāt apgaismes ķermeņus ar jaudu 1W, kas atbilst tikai pašī sevi.

Lūdzu izvērtēt šāda kritērija lietderību esošajā redakcijā, ņemot vērā, ka projekts jau nosaka kādi gaismekļi ar kādu jaudu ir jāuzstāda – un uzstādot gaismekļus ar mazāku jaudu (patēriņu), samazināsies izgaismojuma kvalitāte. Izgaismojuma kvalitātes rādītājus ir noteicis projektētājs un tos nevarētu mainīt bez attiecīgām projekta izmaiņām

**Atbilde:**

*Nolikuma 19.10. punktā (zem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju tabulas ) ir norādīts, ka*

*\* LED lampām/prožektoriem jāatbilst MK 2017.gada 20.jūnija noteikumu nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1. pielikuma 7.1. punkta un būvprojekta prasībām. Ja pretendents piedāvā LED lampas/prožektorus ar augstāku energoefektivitāti nekā tas ir noteikts augstāk minētajos Ministru kabineta noteikumos un būvprojektā, tas saņem papildus punktus.*