

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  
„LĪVĀNU SILTUMS”  
Reģistrācijas Nr. 40003482591  
Zaļā ielā 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

Atbildes uz jautājumiem iepirkuma procedūrai

**„Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana SIA “Līvānu siltums”  
katlu mājā”**

**ID Nr. LS 2018/3 KF**

**Projekta ID Nr. 4.3.1.0/17/A/006**

**1. Prasība:**

Atbilstoši tehniskās specifikācijas 3.punktam, kurā minēts “Esošo 2 MW katlu un tā palīgiekārtas demontēt saglabājot to funkcionālās īpašības un transportēt uz Pasūtītāja norādīto vietu tādā veidā, lai to varētu pielietot turpmākai izmantošanai”.

**Jautājums:** Lūdzam norādīt šīs vietas atrašanos, lai korekti veiktu izmaksu aprēķinu.

**Atbilde:** Esošais katls 2 MW un tā iekārtas jādemontē un jātransportē 300 m attālumā no demontāžas vietas (norādīts projekta specifikācijas pielikumā: Esošā katla AK-2000 demontāžas darbu apjoma tāme).

**2. Prasība:**

Tehniskās specifikācijas 10.3.4.punkts “Iezemēšana”:

“Darbuņēmējam jānodrošina iezemēšanas sistēma visām Katla iekārtas daļām atbilstoši LVS HD 384 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV”. Jāiezemē visas metāliskās iekārtas, aprīkojums. Zemējuma kontūram jābūt slēgtam vienotā sistēmā, kas pievienots iezemētiem elektrodiem”

**Jautājums:** Vai katlu mājai ir esošs zemējuma kontūrs.

**Atbilde:** Katlu mājai ir esošs zemēšanas kontūrs.

**3. Prasība:**

Tehniskās specifikācijas 23.2.punkta “Sadedzināšanas iekārta (Degkamera)”:

20.apakšpunkts:” Kurtuvei jābūt apgādātai ar iekurināšanas iekārtu”.

**Jautājums:** Lūdzam precizēt terminu “iekurināšanas iekārta”.

**Atbilde:** Paredzēt katla iekurināšanu (šķeldas aizdedzināšanu) izmantojot degli (keramiskais ar el.spriegumu uzsildāms, gāzes deglis vai cits risinājums).

**4. Prasība:**

Tehniskās specifikācijas 23.6.punkts “Ūdens cirkulācijas sistēma”:

Uzņēmējam savā piegādes apjomā ir jāietver visi nepieciešamie sūkņi, armatūras, izolācijas u.t.t., lai nodrošinātu drošu iekārtas ekspluatāciju un siltumapgādi uz publisko tīklu.

**Jautājums:** Vai cirkulācijas sūkņu parametri jāparedz siltumenerģijas piegādei līdz pieslēguma vietai, t.i. vai siltumtīkla cirkulāciju nodrošina atsevišķi cirkulācijas sūkņi, kas nav ietverti šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

**Atbilde:** Katla ūdens cirkulācijas sūkņu parametriem jānodrošina cirkulācija līdz pieslēguma vietai.

Ar cieņu

Iepirkumu komisija

